

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * 06.12.2021 55210061000201436411



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, Омская область, город Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644024, Омская область, город Омск, ул. Пушкина, 54, тел. 31-05-31, электронная почта:
tond_cao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 725/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 53"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Центрального административного округа города Омска по пожарному надзору № 725 от «29» ноября 2021 года в период с «15» декабря 2021 г. по «21» декабря 2021 г.
государственным инспектором Центрального административного округа города Омска по пожарному

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной лестницы не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически не предоставлены документы, подтверждающие проведение испытания специально обученным персоналом, аттестованным оборудованием с соответствующими проверками)	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.06.2022	
2.	Не проведено ежегодное испытание систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) при эксплуатации систем сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (фактически отсутствует информация изготовителя) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.06.2022	
3.	Планы эвакуации, расположенные на 1,2-ом этажах здания не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143 (фактически не отражена точка места	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.3, п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.06.2022	

	нахождения)	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля		
--	-------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

государственный инспектор Центрального административного
округа города Омска по пожарному надзору

Миллер Яна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.